

SSIGE

Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat N°: 1806-6761

Requérant: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Robinets d'arrêt équerre et robinets de racc. d'appareils

Désignation: Robinet pour prise d'échantillon

Types: 22086.02

DN: 3/8" ... 1/4" PN: 10 tmax: 70 °C

Base de certification: Sur la base de SSIGE ZW106 (07/18)

Validité: 31.12.2023

Remarques / Conditions:
-

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau



Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 03.12.2018

page 1 / 2

Rubrique: Robinets d'arrêt équerre et robinets de racc. d'appareils

Désignation: Robinet pour prise d'échantillon

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Classe metrologique
22086.02	3/8" ... 1/4"	10	70					