SVGW
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

Zertifikat Nr. 21-021-7 SVGW

Zertifikatsinhaber:	Maagtechnic AG, CH-8600 Dübendorf
Hersteller:	Chetra Dichtungstechnik AG, DE-85551 Heimstetten b. München
Vertreter / Vertreiber:	Maagtechnic AG, CH-8600 Dübendorf

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **21-021-7** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik:	Abdichtung und Korrosionsschutz, Gewindedichtmittel
Bezeichnung:	PTFE-Gewindedichtband Hi-Density
Typen:	Hi-Density
Klasse:	GRp
Zertifizierungsgrundlage:	EN 751-3 (1996)
Gültigkeit:	**30.11.2026**
Zertifiziert für:	- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz - einen Betriebsdruck von max. 20 bar für Flüssiggas - Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C - Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
Bestimmungen	- Gewinde mit Stahlbürste reinigen und mit Schmirgelleinen abziehen, polieren mit Messingbürste und Schmirgelleinen - Wicklung im Uhrzeigersinn mit 75% Überlappung in 4 Richtungen (ingesamt 16 Lagen) - Anzugsmoment: 150 Nm

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 18.11.2021