

SSIGE

Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat N°: 0309-4718

Requérant: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Robinets à bec avec racc. pour tuyau souple
et robinets de remplissage chauffage

Désignation: Robinet de remplissage, avec clapet anti-retour EA

Types: 23120 (avec cape)
23121 (avec raccord pour tuyaux flexibles)

DN: 15 (1/2") PN: 10/16 tmax= 65°C

Base de certification: SSIGE ZW122 (01/18), EN13959 (2004), EN1213 (1999)

Validité: 31.12.2023

Remarques / Conditions:
Groupe acoustique I

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 01.10.2018

Rubrique: Robinets à bec avec racc. pour tuyau souple

Désignation: Robinet de remplissage, avec clapet anti-retour EA

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Classe metrologique
23120 avec cape	15	10/16	65	I			-	
23121 avec raccord pour tuyaux flexibles	15	10/16	65	I			-	