



**Certificat N°: 0403-4790**

**Requérant:** R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

**Rubrique:** Groupes de sécurité  
**Désignation:** Groupe de sûreté  
**Types:** Combinaison - Clapet anti-retour/Soupape de sûreté:  
13040.34, 13040.35, 13041.04, 13041.05;  
Combinaison - Réducteur de pression/Clapet anti-retour/Soupape de sûreté:  
13060.34, 13060.35, 13061.04, 13061.05

DN: 15, 20, 1/2", 3/4" PN: 10 tmax: 90 °C

**Base de certification:** SSIGE ZW112 (01/19), -ZW111 (01/19), -ZW124 (01/19), EN 1488 (2000), EN 1567 (1999), EN 13959 (2004)

**Validité:** 30.09.2024

**Conditions (C) / Remarques (R):**  
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon  
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux  
Organisme de certification eau

A blue ink handwritten signature.

Javier Fernandez  
Chef

**Rubrique:** Groupes de sécurité

**Désignation:** Groupe de sûreté

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Classe metrologique
Combinaison - Clapet anti-retour/Soupape de sûreté:								
13040.34, sans raccords	15	10	90	I	-	-	-	-
13040.35, sans raccords	20	10	90	I	-	-	-	-
13041.04, avec raccords	1/2"	10	90	I	-	-	-	-
13041.05, avec raccords	3/4"	10	90	I	-	-	-	-
Combinaison - Réducteur de pression(DRV)/clapet anti-retour/soupape de sûreté:								
13060.34, sans raccords	15	10	90	II	-	-	-	-
13060.35, sans raccords	20	10	90	II	-	-	-	-
13061.04, avec raccords	1/2"	10	90	II	-	-	-	-
13061.05, avec raccords	3/4"	10	90	II	-	-	-	-