

SSIGE
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Organisme de Certification Gaz
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificat No. 02-043-6-1 SSIGE

Titulaire du certificat: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabricant: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Représentant / Distributeur: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZG101 „Conditions générales de l'organisme de certification gaz de la SSIGE“ et le rapport N° **02-043-6** la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Raccordements, Tuyaux flexibles

Désignation: Tuyau flexible à fiche pour gaz et le raccordement d'un appareil Hydra

Types: 89056

Diamètre nominal: DN 15

Connexion: Raccord conduite: Fiche selon DIN 3383-1
Raccord appareil: Filet intérieur Rp ½" selon EN 10226-1

Base de certification: DIN 3383-1 (2013)

Validité: 28.02.2027

Certifié pour:

- une pression de service maximale de 0.1 bar pour installations de gaz dans l'immeuble
- gaz naturel, air propane, gaz liquéfiés en phase gazeux
- températures ambiantes jusqu'à +135°C

Le titulaire du certificat est autorisé à proposer les produits ci-dessus comme certifiés SSIGE et à utiliser la marque de conformité SSIGE (publication dans la liste des certifications en ligne ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SOCIÉTÉ SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX
Organisme de Certification Gaz


Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 04.03.2022

6 Verbindungen

6.1 Schläuche

Einsatzbereich für Flüssiggase:

Sofern der Schlauch als Verbindung vor der Druckreduzierung eingesetzt wird (Behälterdruckbereich), ist beim Hersteller der Nachweis für die ausreichende Berstdruckfestigkeit einzuholen (siehe SVGW L1 Leitsätze, Ziffer 7.8.1).

6 RACCORDEMENTS

6.1 Tuyaux flexibles

Concerne uniquement les gaz liquéfiés:

Dans la mesure où un tube flexible est monté avant le réducteur de pression (c.-à-d. étant soumis à la pression du réservoir), la garantie certifiant que la résistance à la pression d'éclatement de ce tube est suffisante doit être exigée auprès du fabricant (voir directives SSIGE L1, chiffre 7.8.1).

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.
02-043-6-1

Code
Gültig bis: **2027**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis:

DIN 3383 Teil 1

Typenreihe

Gas-Sicherheitsschlauch
Hydra

HTB (höhere thermische Beständigkeit):
Ja

Nennweite
DN / da / d (PE)

Betriebsdruck
Pz

Konstruktionshinweise

Typen

CE-Ident-Nr.

Anschlussart

[mm]
DN 15

[bar]
0.1

[-]
mit Schutzschlauch 1)

89056

*)

*) Leitungsseitig: Stecker nach DIN 3383-1, Geräteseitig: Innengewinde Rp 1/2" nach EN 10226-1;

1) geeignet für den Anschluss von beweglichen Geräten