



Reconnaissance AEAJ N° 23200

Titulaire

R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

141 - Tuyaux

Produit

OPTIFLEX-TUYAU PB-H SOUPLE

Description

Tuyau pour installations sanitaires en PB-H (RD=783kg/m³), tuyau protecteur en PE (E=3.4mm, PS=422kg/m³)

Utilisation

RF3 (cr) Tuyau pour installations sanitaires
RF3 (cr) Tuyau protecteur
autorisé pour conduites d'extinction seulement s'il est posé avec protection EI30-RF1

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: RE '407099-22-0305-03' (20.07.2022), RE '407099-22-0305-05' (20.07.2022)

Conditions d'essai

AEAJ

Appréciation

Indice d'Incendie 4.1
Indice d'Incendie 4.1

Tuyau pour installations sanitaires
Tuyau protecteur

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.11.2022

Remplace l'attestation du

01.11.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising