



## Reconnaissance AEA1 N° 16120

<b>Titulaire</b> R. Nussbaum AG Martin-Disteli-Strasse 26 4601 Olten Schweiz	<b>Fabricant</b> -
<b>Groupe</b>	141 - Tuyaux
<b>Produit</b>	OPTIFLEX-FLOWPRESS-TUYAU RIGIDE
<b>Description</b>	Tuyau pour installations sanitaires multicouches en PE-RT, d'Alu et PE-RT
<b>Utilisation</b>	RF3 (cr)
<b>Documentation</b>	MPA BS, Braunschweig: Rapport d'essai '2302/863/23' (14.02.2023), Rapport de classification 'K-2302/863/23-MPA BS' (14.02.2023)
<b>Conditions d'essai</b>	EN ISO 11925-2
<b>Appréciation</b>	Classification E
<b>Durée de validité</b>	31.12.2027
<b>Date d'édition</b>	29.06.2023
<b>Remplace l'attestation du</b>	22.03.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler