



Reconnaissance AEAJ N° 16451

Titulaire
R. Nussbaum AG
Martin-Disteli-Strasse 26
4601 Olten
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 141 - Tuyaux

Produit OPTIFLEX-TUYAU PE-XC SOUPLE

Description Tuyau pour installations sanitaires en PE-Xc (E=3.4mm PS=904kg/m³), tuyau protecteur en PE-HD (E=3.4mm, PS=905kg/m³) et isolation en mousse de polyéthylène (PEF) avec feuille LPDE (E=9.5mm, RD=47/kgm³)

Utilisation RF3 Tuyau pour installations sanitaires
RF3 Tuyau protecteur
RF2 (cr) Isolation
autorisé pour conduites d'extinction seulement s'il est posé avec protection EI30-RF1

Documentation TÜV Süd Schweiz AG, Basel: RE '407099-22-0305-01' (20.07.2022), RE '407099-22-0305-05' (20.07.2022), RE '407099-22-0305-06' (20.07.2022)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation	Indice d'Incendie 4.1	Tuyau pour installations sanitaires
	Indice d'Incendie 4.1	Tuyau protecteur
	Indice d'Incendie 5.1	Isolation

Durée de validité 31.12.2027

Date d'édition 07.11.2022

Remplace l'attestation du 01.11.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising