



## Reconnaissance AEAJ N° 27083

**Titulaire**

R. Nussbaum AG  
Martin-Disteli-Strasse 26  
4601 Olten  
Schweiz

**Fabricant**

-

**Groupe**

141 - Tuyaux

**Produit**

OPTIFLEX-TUYAU PE-RT SOUPLE

**Description**

Tuyau pour installations sanitaires en PE-RT type II (RD=2103kg/m<sup>3</sup>) et tuyau protecteur en PE (E=3.4mm, PS=422kg/m<sup>3</sup>)

**Utilisation**

RF3 Tuyau pour installations sanitaires  
RF3 (cr) Tuyau protecteur  
autorisé pour conduites d'extinction seulement s'il est posé avec protection EI30-RF1

**Documentation**

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: RE '407099-22-0305-02' (20.07.2022), RE '407099-22-0305-05' (20.07.2022)

**Conditions d'essai**

AEAI

**Appréciation**

Indice d'Incendie 4.2  
Indice d'Incendie 4.1

Tuyau pour installations sanitaires  
Tuyau protecteur

**Durée de validité**

31.12.2027

**Date d'édition**

07.11.2022

**Remplace l'attestation du**

08.02.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising