



Certificato No.: 0407-4849

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvole d’arresto
Designazione: Set di allacciamento per addolcitori d’acqua
Tipi: Senza raccordi:
19080.36, 19080.37, 19080.38, 19080.39
Con raccordi:
19081.06, 19081.07, 19081.08, 19081.09
Set di allacciamento senza flangia di allacciamento:
19085.05, 19085.06
(Tutti con valvola di ritegno tipo EA nell’afflusso)

DN: 1“...2“, 25...50 PN: 16 tmax: 65 °C

Base di certificazione: Sulla base di/dei SSIGA ZW110 (01/19), -124 (01/19), EN 1213 (1999), EN 13959 (2004)

Valevole fino: 30.09.2022

Condizioni (C) / Note (N):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Rubrica: Valvole d'arresto

Designazione: Set di allacciamento per addolcitori d'acqua

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenutòndice	Classe
Ohne Anschluss-Verschraubungen:							
19080.36	25	16	65	I	-	-	-
19080.37	32	16	65	II	-	-	-
19080.38	40	16	65	-	-	-	-
19080.39	50	16	65	-	-	-	-
Con raccordi:							
19081.06	1"	16	65	I	-	-	-
19081.07	1 1/4"	16	65	II	-	-	-
19081.08	1 1/2"	16	65	-	-	-	-
19081.09	2"	16	65	-	-	-	-
Set di allacciamento senza flangia di allacciamento:							
19085.05	25/32	16	65	II	-	-	-
19085.06	40/50	16	65	-	-	-	-

(Tutti con valvola di ritegno tipo EA nell'afflusso)