

SSIGA

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Ente di certificazione gas

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificato N° 17-018-6 SSIGA

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabbricante: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Rappresentante/Distributore: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZG101 „Condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione gas della SSIGA” e sul rapporto N° **17-018-6/E1** la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Collegamenti, Sistemi di tubi

Denominazione: Sistema raccordo a pressione Optifitt-Press

Tipi:
57222 (Manicotto passante)
57233 (Collegamenti con filetto femmina)
57235 (Collegamenti con filetto maschio)

Diametro nominale: DN 15 – DN 50 (R/Rp ½” – 2”)

Base di certificazione: DVGW G 5614 (2013), DVGW G 5614-B1 (2016)

Validità: **31.08.2027**

Certificazione per:

- una pressione massima d’esercizio di 5 bar per impianti a gas in edifici
- una capacità di resistenza termica: +650°C (fino a PN5 / GT5)
- gas naturale e gas liquidi allo stato gassoso

Condizioni

- Per la pressatura dei raccordi devono essere utilizzati gli utensili (morse a pressione) e le guarnizioni che riportano il contrassegno del costruttore e che sono offerti dal titolare del certificato, come sistema completo.
- Devono essere utilizzati tubi in acciaio secondo EN 10255, EN 10216-1 e EN 10217-1.
- Il sistema di collegamento a pressione deve essere utilizzato unicamente da personale convenientemente addestrato.

Il titolare del certificato è autorizzato a offrire questo prodotto come certificato della SSIGA e di utilizzare il marchio di conformità della SSIGA (elenco online di certificazione gas ZIS Gas).

SOCIETÀ SVIZZERA DELL' INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE

Ente di certificazione gas

Javier Fernandez
Leiter

Zurigo, 05.08.2022

6 Verbindungen

6.6 Rohrsysteme

Für Rohrsysteme sind die Bestimmungen der SVGW Richtlinie G1, Ziffer 5.3.2.2 zu beachten.

6 RACCORDEMENTS

6.6 Systèmes intégrés de conduites

Pour Systèmes intégrés de conduites les dispositions de la Directive SSIGE G1, Point 5.3.2.2 doivent être respectées.

Vertreter / Vertreiber R. Nussbaum AG CH-4601 Olten	Hersteller R. Nussbaum AG CH-4601 Olten	Zertifikat - Nr. 17-018-6 (0209-4548)	Code	Gültig bis: 2027 Gas- Arten: H, B, P	
Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: DVGW G 5614					
Typenreihe Pressverbindungssystem Optifitt-Press	HTB (höhere thermische Beständigkeit): Ja		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
57222	-	DVGW G 5614	DN 15 - 50	5	Schiebemuffe
57233	-	DVGW G 5614	DN 15 - 50	5	Übergang mit Innengewinde Rp 1/2" - 2"
57235	-	DVGW G 5614	DN 15 - 50	5	Übergang mit Aussengewinde R 1/2" - 2"
Die Fittinge sind unverpresst undicht.		In Verbindung mit Stahlrohre nach EN 10255, EN 10216-1 und EN 10217-1 zu verwenden.			