SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua

Certificato No.: 1903-6829

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione acqua della SSIGA" la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Disgiuntore di rete BA e GB

Designazione: Disgiuntore di rete BA

Tipi: 15087.33, 15087.23, 15087.24, 15087.25
(Tutti opzionali con flussostato BA No. 23337.21)

DN: 65...100 PN: 10 tmax: 65 °C

Base di certificazione: SSIGA ZW135 (01/19), EN 12729 (2002)

Valevole fino: 31.10.2024

Condizioni (C) / Commenti (C):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua

Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 07.10.2019

R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Rubrica: Disgiuntore di rete BA e GB

Designazione: Disgiuntore di rete BA

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe metrologica
15087.33	65	10	65	-	-	-	-	-
15087.23	65	10	65	-	-	-	-	-
15087.24	80	10	65	-	-	-	-	-
15087.25	100	10	65	-	-	-	-	-

(Tutti opzionali con flussostato BA No. 23337.21)