


SVGW

Associazione
per l'acqua, il gas e il calore
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Ente di certificazione gas

Associazione
per l'acqua, il gas e il calore
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



SVGW



Certificato N° 05-032-5/1 SVGW

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabbricante: IVR S.p.A., IT-28010 Boca

Rappresentante/Distributore: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZG101 "Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione gas SVGW" e sul rapporto N° 05-032-5/1 il SVGW certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvolame e Componenti per l'installazione, Valvole a sfera

Denominazione: Rubinetto a sfera per gas

Tipi:
89001.54 ... 59
89004.53 ... 56
89007.23 ... 29

Diametro nominale:
DN 15 - 50; Rp ½" – Rp 2" (89001)
DN 10 - 25; Rp 3/8" – Rp 1" (89004)
DN 25 - 100 (89007)

Collegamento:
A flange secondo EN 1092-2 (89007)
Filetto secondo EN 10226-1 (89001, 89004)

Base di certificazione: EN 331 (2015), EN 13774 (2013)

Validità: 28.02.2029

Certificazione per:

- una pressione massima d'esercizio di 5 bar et 16 bar per impianti industriali
- capacità di carico termico (HTB): +650° C per pressioni di esercizio fino a 100 mbar, Classe B0.1 (89001, 89004)
- gas naturale, aria propanata/butanata e gas liquidi allo stato gassoso
- una temperatura ambientale di -20°C fino a +60°C

Condizioni:

- Per ulteriori prescrizioni, vedere le condizioni nella lettera SVGW, no. 05-032-5/1 (02/24).

Il titolare del certificato è autorizzato a offrire questo prodotto come certificato SVGW e di utilizzare il marchio di conformità SVGW (elenco online di certificazione gas ZIS Gas).

SVGW Associazione per l'acqua, il gas e il calore
Ente di certificazione gas


Javier Fernandez
Leiter

Zurigo, 28.02.2024

5.1 Kugelhahnen

Graugussausführungen dürfen nicht in Gebäuden eingesetzt werden.

5.1 Robinets à boisseau sphérique

Il est interdit d'installer les modèles en fonte grise à l'intérieur d'un bâtiment.

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
IVR S.p.A.
IT-28010 Boca

Zertifikat - Nr.
05-032-5/1

Code

Gültig bis: **2029**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis:

EN 331 (2015), EN 13774 (2013)

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit): teilweise		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Gas-Kugelhahn					
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
89001.54 ... 59	-	EN 10226-1 (Rp-Rp)	DN 15 - 50 (1/2" - 2")	1)	Durchgangsform, mit Knebelgriff, **)
89004.53 ... 56	-	EN 10226-1 (Rp-Rp)	DN 10 - 25 (3/8" - 1")	1)	Durchgangsform, mit Flügelgriff, **)
89007.23 ... 29	-	EN 1092-2	DN 25 - 100	1)	beidseitig Flansch, *

* Abschlusskörper aus Messing, Schaltwelle aus Automatenstahl **) HTB für Pz bis 100 mbar 1) Zertifiziert bis max. 5 bar im Verteilnetz, bis 16 bar in Anlagen