

SSIGA

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Ente di certificazione gas

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificato N° 02-043-6-1 SSIGA

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabbricante: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Rappresentante/Distributore: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZG101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione gas della SSIGA” e sul rapporto N° **02-043-6** la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Collegamenti, Tubi flessibili

Denominazione: Tubo flessibile di sicurezza per collegamento a apparecchi gas Hydra

Tipi: 89056

Diametro nominale: DN 15

Collegamento: Connessione rete: Allacciamento a prese secondo DIN 3383-1
Connessione apparecchio: Filettatura femmina Rp ½” secondo EN 10226-1

Base di certificazione: DIN 3383-1 (2013)

Validità: **28.02.2027**

Certificazione per:

- una pressione massima d'esercizio di 0.1 bar per impianti di gas nell'edificio
- gas naturale e gas liquidi allo stato gassoso
- una temperatura ambientale fino a +135°C

Il titolare del certificato è autorizzato a offrire questo prodotto come certificato della SSIGA e di utilizzare il marchio di conformità della SSIGA (elenco online di certificazione gas ZIS Gas).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SOCIETÀ SVIZZERA DELL' INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE
Ente di certificazione gas


Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 04.03.2022

6 Verbindungen

6.1 Schläuche

Einsatzbereich für Flüssiggase:

Sofern der Schlauch als Verbindung vor der Druckreduzierung eingesetzt wird (Behälterdruckbereich), ist beim Hersteller der Nachweis für die ausreichende Berstdruckfestigkeit einzuholen (siehe SVGW L1 Leitsätze, Ziffer 7.8.1).

6 RACCORDEMENTS

6.1 Tuyaux flexibles

Concerne uniquement les gaz liquéfiés:

Dans la mesure où un tube flexible est monté avant le réducteur de pression (c.-à-d. étant soumis à la pression du réservoir), la garantie certifiant que la résistance à la pression d'éclatement de ce tube est suffisante doit être exigée auprès du fabricant (voir directives SSIGE L1, chiffre 7.8.1).

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.
02-043-6-1

Code
Gültig bis: **2027**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis:

DIN 3383 Teil 1

Typenreihe

Gas-Sicherheitsschlauch
Hydra

HTB (höhere thermische Beständigkeit):
Ja

Nennweite
DN / da / d (PE)

Betriebsdruck
Pz

Konstruktionshinweise

Typen

CE-Ident-Nr.

Anschlussart

[mm]
DN 15

[bar]
0.1

[-]
mit Schutzschlauch 1)

89056

*)

*) Leitungsseitig: Stecker nach DIN 3383-1, Geräteseitig: Innengewinde Rp 1/2" nach EN 10226-1;

1) geeignet für den Anschluss von beweglichen Geräten