

SSIGA

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Ente di certificazione gas

Società svizzera dell'industria
del gas e delle acque
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Certificato N° 07-016-5 SSIGA

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Fabbricante: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Rappresentante/Distributore: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZG101 „Condizioni generali di certificazione dell'ente di certificazione gas della SSIGA” e sul rapporto N° **07-016-5** la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvolame e Componenti per l'installazione, Valvole a sfera

Denominazione: Rubinetto a sfera per gas Serie 88000, Serie 89000

Tipi:
88080 (1)
89001 (2)
89040 (3)
89041 (4)

Diametro nominale:
- d 15,18 - 54 (DN 15 - 50) (pressfitting, tipo (1))
- d 15, 18 (DN 15), d 22 (DN 20) (pressfitting, tipo (3))
- ½" - 1" (filetto, tipo (2)) d 15, Rp: ½", ¾"; G: 7/8", 1 1/8" (filetto, tipo (4))

Collegamento:
- Pressfitting secondo DVGW G 5614
- Filetto secondo EN 10226-1 (R, Rp), ISO 7-1

Base di certificazione: EN 331 (2015), DIN 3586 (2003)

Validità: **31.03.2027**

Certificazione per:
- una pressione massima d'esercizio di 5 bar per impianti di gas nell'edificio
- resistenza termica maggiorata (HTB) fino 1 bar (tipi (1), (3), (4))
- gas naturale e gas liquidi allo stato gassoso
- una temperatura ambientale di -20°C fino a +60°C

Il titolare del certificato è autorizzato a offrire questo prodotto come certificato della SSIGA e di utilizzare il marchio di conformità della SSIGA (elenco online di certificazione gas ZIS Gas).

SOCIETA SVIZZERA DELL' INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE

Ente di certificazione gas

Javier Fernandez
Leiter

Zurigo, 04.03.2022

5.1 Kugelhahnen

Graugussausführungen dürfen nicht in Gebäuden eingesetzt werden.

5.1 Robinets à boisseau sphérique

Il est interdit d'installer les modèles en fonte grise à l'intérieur d'un bâtiment.

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.
07-016-5

Code
Gültig bis: **2027**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: EN 331, DIN 3586, DVGW G 5614

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit): teilweise		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Gas(geräte)-Kugelhahn					
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
88080	-	G 5614	DN 15 - 50	5, 1)	Gaskugelhahn (Optipress)
89001	-	EN 10226-1 (Rp)/ISO 7-1	1/2" - 1"	5	Gaskugelhahn (Gewinde)
89040	-	G 5614 / EN 10226-1 (Rp)	DN 15, DN 20	5, 1)	Gasgeräte-Kugelhahn (Optipress-Gewinde).
89041	-	EN 10226-1 / ISO 7-1	2)	5, 1)	Gasgeräte-Kugelhahn, (Gewinde) mit TAE (HTB)

1) Armaturen für höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis 1 bar

2) eingangsseitig: Innengewinde 1/2", 3/4", ausgangsseitig: Aussengewinde 7/8", 1 1/8"